

PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICO E MICROBIOLÓGICOS	UNIDADES	QUALIDADE DA ÁGUA		REFERÊNCIA PORTARIA 518 GM * V.M.P.
		SISTEMA DE TRATAMENTO	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
Cloro Livre	mg/L Cl ₂	1,80	1,60	Min. 0,2 - Max 2,00
Flúor	mg/L F	0,71	0,70	Min. 0,60 - Max. 0,80
pH	-	6,74	6,71	Min 6,00 - Max. 8,5
Turbidez	NTU	1,25	1,48	5
Cor Aparente	UH	<1	<1	15
Coliformes Totais	-	Ausentes	Ausentes	Ausência
Coliformes Termotolerantes	-	Ausentes	Ausentes	Ausência

* Resultados referentes à media do mês de setembro de 2011.